

广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站

建设项目自行验收意见

根据《广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目竣工环境保护验收报告》，对照《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等相关要求，2018年7月4日，广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站组织召开《广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目》竣工环境保护验收会（验收工作组名单附后）。验收工作组察看了现场，查阅了《广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目竣工环境保护验收报告》、《广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目验收监测报告》等资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站在位于东莞市高埗镇卢溪村北潢路旁实施本次项目，项目占地面积 7205.946 m²，建筑面积 2303 m²，主要从事销售 93#汽油、97#汽油和 0#柴油。本次验收为项目扩建部分验收。

二、验收监测结果

广东华菱检测技术有限公司出具的《广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：GDHL（验）20180521B501）监测结果表明：

（一）废气

本项目产生的废气主要为挥发烃有机物，经收项目配套油气密闭改集系统和回收处理装置处理，含量浓度平均值达到《加油站大气污染的排放标准》（GB20952-2007）的有关规定。与原环评报告及其批复的内容一致。

（二）废水

监测结果表明，本项目生活污水经三级化粪池处理；清洗废水经格栅+调节池+油水分离器处理均达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排放到市政管网，经市政管网引至东莞市高埗污水处理厂处理。

三、结论

广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，“三废”排放达到国家相关排放标准，目前，本项目已完成建设项目环境保护设施竣工验收，将正式投入生产。

公示期：2018年7月4日~2018年8月4日

举报电话：23036886

公示地点：www.tianzehb.com

注：验收监测报告详见公司网站

附件：验收工作组名单

验收工作组

2018年7月4日

附件：

广东鸿发投资集团有限公司东莞高埗鸿发加油站建设项目

竣工环境保护验收小组人员名单

验收组参与方	单位	姓名	电话
建设单位	广东鸿发投资集团有限公司东莞 高埗鸿发加油站	郑志忠	13928572013
施工单位	广东天泽环保科技有限公司	彭伟斌	16620611146
验收报告编制单位	广东天泽环保科技有限公司	彭伟斌	16620611146
验收监测单位	广东华菱检测技术有限公司	李加帝	18002761506